

<W UC>

## ユニットクーラ試験成績書

機種形名： UCH-D8CNA-BKN

### (1) 最終検査

| 検査項目    | 規格値                                 | 判定 |
|---------|-------------------------------------|----|
| 絶縁耐力検査  | AC 1800V 1秒間印加し異常なきこと               | 合格 |
| 絶縁抵抗検査  | DC 500Vメグ計にて10MΩ以上のこと               | 合格 |
| 電動機出力検査 | 運転音・振動などに異常が見られないこと                 | 合格 |
| ヒータ検査   | 断線・接続間違いなどの異常なきこと                   | 合格 |
| 電磁弁検査   | 弁開閉に合わせて動作音が確認できること<br>(対象：組込出荷機種)  | 合格 |
| サーモ作動検査 | 冷却・加熱により内部接点が切り替わること<br>(対象：中低温用機種) | 合格 |
| 構造検査    | 機器、配線、配管及び他の構造が仕様通りであること            | 合格 |

### (2) 気密検査

| 検査項目 | 規格値               | 判定 |
|------|-------------------|----|
| 気密検査 | 気密試験圧力にて洩れ、異常なきこと | 合格 |

### (3) 外観検査

| 検査項目 | 規格値                                | 判定 |
|------|------------------------------------|----|
| 外観検査 | 出荷梱包時点での外観上に、傷・歪み・変色などの異常が認められないこと | 合格 |

WDN99-0837

三菱電機株式会社 冷熱システム製作所