

<W RM>

リモートコンデンサ試験成績書

機種形名：

RMW-N150A

(1) 最終検査

検査項目	規格値	判定
構造検査	機器、配線、配管及び他の構造が仕様通りであること	合格

(2) 気密検査

検査項目	規格値	判定
気密検査	気密試験圧力にて洩れ、異常なきこと	合格

(3) 外観検査

検査項目	規格値	判定
外観検査	出荷梱包時点での外観上に、傷・歪み・変色などの異常が認められないこと	合格

WDN99-0135

三菱電機株式会社 冷熱システム製作所