

<W CONT>

コントローラ試験成績書

機種形名： RBS-PC252HRA-Q

(1) 最終検査

| 検査項目 | 規格値 | 判定 |
|--------|--------------------------|----|
| 絶縁耐力検査 | AC 1800V 1秒間印加し異常なきこと | 合格 |
| 絶縁抵抗検査 | DC 500Vメグ計にて10MΩ以上のこと | 合格 |
| 出荷設定検査 | 制御器設定が各機種設定内容に適合していること | 合格 |
| 作動検査 | 機器の作動状態が適正であること | 合格 |
| 構造検査 | 機器、配線、配管及び他の構造が仕様通りであること | 合格 |

(2) 外観検査

| 検査項目 | 規格値 | 判定 |
|------|------------------------------------|----|
| 外観検査 | 出荷梱包時点での外観上に、傷・歪み・変色などの異常が認められないこと | 合格 |

WDN99-0147

三菱電機株式会社 冷熱システム製作所