

<W CONT>

コントローラ試験成績書

機種形名： RBS-PC252HRB-Q

(1) 最終検査

検査項目	規格値	判定
絶縁耐力検査	AC 1800V 1秒間印加し異常なきこと	合格
絶縁抵抗検査	DC 500Vメグ計にて10MΩ以上のこと	合格
出荷設定検査	制御器設定が各機種設定内容に適合していること	合格
作動検査	機器の作動状態が適正であること	合格
構造検査	機器、配線、配管及び他の構造が仕様通りであること	合格

(2) 外観検査

検査項目	規格値	判定
外観検査	出荷梱包時点での外観上に、傷・歪み・変色などの異常が認められないこと	合格

WDN99-0159

三菱電機株式会社 冷熱システム製作所