

<W 除湿>

## 除湿機試験成績書

機種形名：

KFH-P5A1-BKN

### (1) 最終検査

検査項目	規格値	判定
絶縁耐力検査	規定電圧を1秒間印加し異常なきこと (100V機種：AC1200V、200V機種：AC1800V)	合格
絶縁抵抗検査	DC500Vメグ計にて10MΩ以上のこと	合格
電動機出力検査	運転音・振動などに異常が見られないこと	合格
出荷設定検査	制御器設定が各機種設定内容に適合していること	合格
運転検査	機器の作動状態が適正であること	合格
保護装置作動検査	高圧圧力開閉器が正常に作動し、その他保護機能が異常検知しないこと	合格
構造検査	機器、配線、配管及び他の構造が仕様通りであること	合格

### (2) 気密検査

検査項目	規格値	判定
気密検査	気密試験圧力にて洩れ、異常なきこと	合格

### (3) 外観検査

検査項目	規格値	判定
外観検査	出荷梱包時点での外観上に、傷・歪み・変色などの異常が認められないこと	合格

WDN99-0243

三菱電機株式会社 冷熱システム製作所