

## ユニットクーラ 試験成績書

生産機種形名 : UCR-N6VHA2

### (1)最終検査

| 検査項目    | 規格値                                 | 判定 |
|---------|-------------------------------------|----|
| 絶縁耐力検査  | AC1800V 1秒間印加し異常なきこと                | 合格 |
| 絶縁抵抗検査  | DC500Vメグ計にて10MΩ以上のこと                | 合格 |
| 電動機出力検査 | 運転音・振動などに異常が見られないこと                 | 合格 |
| ヒータ検査   | 断線・接続間違いなどの異常なきこと                   | 合格 |
| 電磁弁検査   | 弁開閉に合わせて動作音を確認できること<br>(対象:組込出荷機種)  | 合格 |
| サーモ作動検査 | 冷却・加熱により内部接点が切り替わること<br>(対象:中低温用機種) | 合格 |
| 構造検査    | 機器、配線、配管及び他の構造が仕様通りであること            | 合格 |

### (2)気密検査

| 検査項目 | 規格値               | 判定 |
|------|-------------------|----|
| 気密検査 | 気密試験圧力にて洩れ、異常なきこと | 合格 |

### (3)外観検査

| 検査項目 | 規格値                                | 判定 |
|------|------------------------------------|----|
| 外観検査 | 出荷梱包時点での外観上に、傷・歪み・変色などの異常が認められないこと | 合格 |