

## コントローラ 試験成績書

生産機種形名 : RBR-20GDE

(1)最終検査

| 検査項目   | 規格値                      | 判定 |
|--------|--------------------------|----|
| 絶縁耐力検査 | AC1800V 1秒間印加し異常なきこと     | 合格 |
| 絶縁抵抗検査 | DC500Vメグ計にて10MΩ以上のこと     | 合格 |
| 出荷設定検査 | 制御器設定が各機種設定内容に適合していること   | 合格 |
| 作動検査   | 機器の作動状態が適正であること          | 合格 |
| 構造検査   | 機器、配線、配管及び他の構造が仕様通りであること | 合格 |

(2)外観検査

| 検査項目 | 規格値                                | 判定 |
|------|------------------------------------|----|
| 外観検査 | 出荷梱包時点での外観上に、傷・歪み・変色などの異常が認められないこと | 合格 |