



公共施設用器具 FRL12-P454適合品

定 格
PN: 定格出力 45W形
出力固定形

- 安全と使用に関するご注意
1. 屋内用天井埋込器具です。
屋外や風呂場など水や湿気の多い場所で使わないでください。
絶縁不良による感電や火災の原因となります。
 2. 断熱施工天井へは取付けしないでください。
過熱して火災の原因となります。
 3. 周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。
 4. FPL55、FHP45ランプは使用できません。
 5. ランプ交換はルーバをはずして行います。
 6. 遮光角は横方向23度/縦方向15度です。
 7. 器具質量には、ランプ質量が含まれていません。
 8. 定格電源電圧以外では使用しないでください。



検 認	8				形 名	BKF5624	
長谷川	7				点灯方式	電子回路式	
	6				適合ランプ	FPL45/HF	
照 査	5	ランプソケット	4	L601GY-45/HF	W. 数	45W×4	
石 崎	4	本 体	1	鋼板 t0.8	器具質量	約 7.9 kg	
	3	ル ー バ	1	鋼板 t0.8, t0.5	備 考	EY12710-C	
設計・改定	2	反 射 板	1	鋼板 t0.6	品 番	EY12710-C	
	1	電子安定器	2	45W2灯用	材 質・材 厚		
古 田		品 名		数			

0412 CA

単位 mm 第 3 角 法