


適合油種
(JIS K 2241)

不溶性				水性	
N1種4号	N2種4号	N3種8号	N4種8号	A1種2号	A2種2号

2-電源用穴(片側: 送り線用)
(天井側の電源引込穴は $\phi 30 \sim \phi 32$ の穴を開けてください)



建設省告示第1830号に定める事項			
光源の種類	LEDモジュール	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	銅合金	二種ビニル絶縁電線 架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型
即時点灯性 (切替動作試験)		・56%電圧で非常点灯へ切替 ・0.5秒以内に非常点灯へ切替	
高温動作		・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保	
照度1ルクスの確保		・常時に床面照度2ルクスを確保	

自己点検機能付
自己点検スイッチを3秒間押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(LED(緑))にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(LED(橙))にて表示します。

配置表

保守率: 0.93 廊下巾幅: 2.00m 照度範囲: 2.00lx

器具高さ(m)	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0
単体配置	A1	5.4	6.0	6.3	6.9	8.0	8.7
直線配置	A2	11.2	12.7	13.6	15.4	18.9	21.3
四角配置	A4	8.2	9.3	10.1	11.6	14.8	17.6

使用に関するご注意

EY27057の使用に関するご注意に準じてご使用ください

安全に関するご注意

- 天井直付専用器具です。傾斜天井、補強のない天井、レースウェイには取付けできません。指定外取付けは、火災、落下の原因となります。*その他は、EY27057の安全に関するご注意に準じてご使用ください。



非常用照明器具自主評定委員会適合品
非常灯種類 専用内蔵形
非常用照明器具型式評定番号: LALE-014

適合部品

自己点検リモコン: RZB03

油煙対応
LED非常用照明器具 電池内蔵形
専用形 天井直付形 中天井用

リモコン自己点検機能付

形名 EL-WCB31312A

検認	8					点灯方式	電子回路式	用途	屋内用
丹下	7	蓄電池	6.0V 1450mAh	I	6H15DD(ニッケル水素蓄電池)	定格・電圧	A	100-242V	
	6	コントロールユニット		I		入力電流	15.0-8.0mA (充電時)		
照査	5	本体パッキン	シリコン	I	半透明	定格消費電力	1.3-1.6W (充電時)		
	4	LED光源		I	JIS C 8154:2015 適合	定格	-	-	
樋口	3	レンズ	ガラス	I		周波数	50/60Hz	定格光束	-
	2	枠	鋼板 t0.8	I	フッ素樹脂白色塗装 N9.3	光源色	5000K	演色性	Ra70
石井 (慎)	1	本体	鋼板 t0.6	I	亜鉛めっき鋼板	器具質量	約 1.0 kg (包装箱は含まれません)		
	部番	部品名	材質・材厚	数	備考	図番	EY28236-B		

2310

3D E

単位 mm 第3角法


使用に関するご注意

1. 非常時のみ点灯します。通常時は消灯です。
2. 配線の途中には絶対にスイッチを設けないでください。
3. 接続電線：電源線 ϕ 1.6~ ϕ 2.0 VVF

配線方法

専用回路

AC100~242V



4. 非常点灯するには一度AC電源を通電する必要があります。
通電せずに蓄電池を接続しても非常点灯しません。
5. 温泉地など、硫黄成分を含む腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。
光学特性に不具合や不点灯が発生することがあります。
6. 直射日光や空調機器等の排気口・温風吹出口付近の取付けはお避けください。
蓄電池の寿命が低下することがあります。
7. LEDにはバラツキがあるため、同一形名の器具でも、発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

1. 油煙対応器具（屋内用）です。
屋外や水気・湿気のある場所（例：トイレ・厨房・脱衣所など）、及び 軒下・屋外通路・アーケードなどの雨線内では使用出来ません。
又、塩害のある場所や腐食性ガスの発生する場所では使用出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となります。
2. 油煙環境で使用する場合は、JIS K 2241にて指定されている切削油でミスト濃度 $3\text{mg}/\text{m}^3$ 以下の環境にてご使用ください。
基油に鉱物油を使用していない切削油材（シンセティック油、エステル系合成油等）、もしくは成分にアルコール類、エステル類が含まれている切削油剤の環境では別途確認が必要な場合がございますので、ご相談ください。
3. 器具は、乾燥不十分なクロス張り・コンクリート取付面には取付けないでください。
絶縁不良や錆により感電・落下の原因となることがあります。
4. 取付面に凹凸（タイル貼りなど）がある場合には、防水シーリング剤で器具周辺の隙間を埋めてください。
また、取付面より水又は油の浸入がないように設置工事をしてください。
コーキングが不完全な場合、火災・感電の原因となります。
5. 振動の激しい場所、常時振動のある場所（クレーン等）、衝撃の加わるおそれのある場所では使用しないでください。
落下の原因となります。
6. 周辺温度は 5°C ~ 35°C の範囲でご使用ください。
 5°C 以下の低温域での使用は、結露などにより絶縁不良・火災・感電の原因となります。
7. 高温（ 35°C 以上）高湿（95%RH以上）の場所では使用出来ません。そのまま使用しますと火災の原因となります。
8. 直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色・変形・火災の原因となります。
9. 定格電源電圧以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
10. 電源線・アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
11. 点灯中や消灯直後は、高温のため器具および光源に触れないでください。やけどの原因となります。
12. 機械洗浄機などを使用した非常に強力な水噴射は避けてください。
また、背面より水のかかる場所へは設置しないでください。火災・感電の原因となります。
13. 耐熱PE電線（エコ電線）は油の付着により被覆が溶融する可能性があるため使用しないでください。
（落下・火災・感電の原因）

検 認

丹下

照 査

石井

設計・改定

鶴留

油煙対応 蓄電池内蔵形
LED非常灯 専用形

⚠ 安全に関するご注意
使用に関するご注意

形名
図番

EY27057-B


2307

3D E


単位 mm 第 3 角 法


安全のために必ず守ること <蓄電池について>


誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

 **警告** 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度


図記号の意味は次のとおりです。

 **注意** 取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度


 絶対に行わない
ください。

 必ず指示に従って
行ってください。

警告

 **禁止** 蓄電池はショート・分解・加熱・変形させない。また、火中に入れない
(やけど・衣類損傷の原因)

注意

 **厳守** 長時間器具を使用しないときは、蓄電池を外す
(蓄電池の劣化・火災及び非常時に点灯しない原因)

周囲温度は、5～35℃以内で使用する
(蓄電池の劣化・火災及び非常時に点灯しない原因)

・器具の周辺温度が5℃未満の低温または35℃を超える高温で使用した場合、蓄電池が放電できず非常点灯できなくなったり、点灯時間が短くなります。また、液が噴き出して蓄電池が劣化する場合や、蓄電池が極端に短寿命となることがあります。

保守に関するお願い

- ・器具の点検及び蓄電池の交換を考え、点検保守が行いにくい場所〔足場のない高所・狭所等〕では、点検保守を考慮した取付けをしてください。
- ・蓄電池は4～6年が交換の目安です。
目安の期間ご使用いただくためには、定期点検による十分な放電の機会〔6ヶ月に1回の定期点検〕が必要です。定期点検による20(30)分以上の点検〔放電〕が行われないと、非常点灯時間が極端に短くなる恐れがあります〔低温環境では特に顕著に表れます〕。
()の数値は非常灯の場合
- ・週度〔1～2ヶ月に1回程度〕に機能点検〔非常点灯〕を繰り返すと、蓄電池が劣化する場合があります。
- ・電源を通電しないまま蓄電池を器具に接続して放置すると、過放電状態になり蓄電池が短寿命となることがあります。長時間使用しないときは、蓄電池を器具から外して保管してください。
- ・蓄電池は、ご使用前に24時間以上〔非常灯は48時間以上〕充電してください。
- ・24(48)時間以上充電後、非常点灯持続時間が20(30)分以下になったら蓄電池を交換してください。
()の数値は非常灯の場合
- ・蓄電池の寿命は、周囲の温度・非常点灯の時間・回数など使用する環境や条件によって異なります。
- ・蓄電池の交換は必ず適合蓄電池を使用してください。
器具銘板に記載された蓄電池以外は使用しないでください。



この製品には、ニッケル水素電池を使用しております。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ニッケル水素電池の交換及びご使用済み製品の廃棄に際しては、ニッケル水素電池を取り出し、回収拠点へお持込みください。詳細は弊社カタログをご覧ください。

検認

此本

照査


池谷

設計・改定

岩瀬

2201 3D 0

単位 mm 第3角法

 三菱電機照明株式会社

形名 非常灯、誘導灯 蓄電池に関するお願い

図番 EY28059-A