



ご指定欄	定格
PZ	高出力45W形 5~100%連続調光
PX	高出力45W形 25~100%連続調光

公共施設用器具 K1-FRS15-322適合品:  
定格/PZ, PX 使用ランプ/FHF32

- 安全と使用に関するご注意
1. 屋内用天井埋込器具です。屋外や風呂場など水や湿気の多い場所で使わないでください。絶縁不良による感電や火災の原因となります。
  2. 断熱施工天井へは取付けしないでください。過熱して火災の原因となります。
  3. 周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。
  4. 点灯または消灯後にピンピッと音がする場合があります。材料または部品の伸縮により起こる摩擦音で器具の異常ではありません。
  5. 油煙のある場所では使わないでください。油でソケットが破損し、ランプ落下の原因となります。
  6. 遮光角は横方向15度/縦方向0度です。
  7. この器具は当社制御装置と組合せてご使用ください。
  8. この器具は制御装置との組合せで連続調光が可能です。
  9. 通常時は2灯点灯します。非常時は1灯が点灯します。
  10. ランプ種類によりランプ光束が異なります。ランプ交換の際には照度範囲にご注意ください。
  11. Aの配線の途中には絶対にスイッチを設けないでください。
  12. 接続電線 電源線: φ1.6~φ2.0 VVF 信号線: φ0.9~φ1.2 CPEV-1P
  13. ボックスは固定です。
  14. 器具質量には、ランプ質量が含まれていません。
  15. 定格電源電圧以外では使用しないでください。特に定格の90%以下の電圧での使用は、安定器の短寿命、故障の原因となります。
  16. 固定出力形は納入仕様書EY10826を参照してください。
  17. OA\*ラスタックル\*、各種カ\*のオプションは取付けできません。
  18. OAルーバオプションの場合FL40SSランプは使用できません。
  19. 半導体スイッチ式人感センサスイッチとの組合せはできません。リレー接点式人感センサスイッチをご使用ください。



非常用照明器具自主評定委員会適合品  
非常灯種類 併用内蔵形  
非常用照明器具型式評定番号 LAFX-01

オプション取付可能形 **連続調光**

非常時	光束比: 55% (FHF32), 50% (FL40)		形名		YBH4002B	
検認	8				点灯方式	電子回路式
7	ランプソケット		4	L501T	適合ランプ	FHF32 FL40SS(EX)/37
6	反射板	鋼板 t0.4	1	塗装亜鉛めっき鋼板白色	W. 数	32W/40W×2
照査	5	本体	1	塗装亜鉛めっき鋼板白色	器具質量	約 5.6kg
4	ボックス	鋼板 t0.6	1	亜鉛めっき鋼板		
3	電子安定器		1	2灯用		
2	非常灯ユニット		1	32W 55% (50%)		
1	バッテリー	7.2V 2800mAh	1	7N28AA (ニカド* 蓄電池)		
品番	品名	材質	数	備考	EY11799-E	