

# 運転音分析成績書

|      |                      |      |                      |
|------|----------------------|------|----------------------|
| 周囲温度 | 冷房 27 °C<br>暖房 20 °C | 被測定物 | 室内ユニット MFZ-40RAS-IN  |
| 暗騒音  | 15 dB                | 備考   | 50/60Hz 強ノッチ運転       |
| 測定場所 | 無響室                  |      | 測定法は JIS C 9612 による。 |
|      |                      |      | 冷房 39 dB<br>暖房 41 dB |

