

運転音分析成績書

周囲温度	冷房 27 °C	被測定物	室内ユニット MLZ-22PS-IN
	暖房 20 °C	備考	50/60Hz 強ノッチ運転
暗騒音	15 dB		オーバーオールA特性運転音 冷房 35 dB 暖房 36 dB
測定場所	無響室		測定法は JIS C 9612 による。

