

運転音分析成績書

周囲温度	冷房 35℃ 暖房 7℃	被測定物	室外ユニット MULZ-GX32JS
暗騒音	15 dB	備考	50/60Hz
測定場所	無響室	測定法は JIS C 9612 による。	

