

運転音分析成績書

周囲温度	冷房 27 °C	被測定物	室内ユニット MLZ-GX50JS-IN
	暖房 20 °C	備考	50/60Hz 強ノッチ運転
暗騒音	15 dB	オーバーオールA特性運転音	冷房 43 dB 暖房 43 dB
測定場所	無響室	測定法は JIS C 9612 による。	

