

運転音分析成績書

周囲温度	冷房 27 °C 暖房 20 °C	被測定物	室内ユニット MLZ-W50PS-IN
暗騒音	15 dB	備考	50/60Hz 強ノッチ運転
測定場所	無響室		測定法は JIS C 9612 による。
			冷房 38 dB 暖房 40 dB

