

運転音分析成績書

周囲温度	冷房 35 °C	被測定物	室外ユニット MULZ-W56GS
	暖房 7 °C	備 考	50/60Hz
暗 騒 音	15 dB		オーバーオールA特性運転音 冷房 48 dB 暖房 49 dB
測定場所	無響室		測定法は JIS C 9612 による。

