

# 騒音分析成績書

機種：MPC-RP160KA3

グラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB [A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	35.6	39.2	44.1	42.5	42.1	38.5	32.8	23.1	46
●—●	中	34.0	37.7	42.0	39.9	38.9	35.3	27.9	19.2	43
□—□	弱	31.9	35.8	39.5	37.2	35.7	32.1	23.7	15.6	40
■—■	静粛	29.8	33.7	37.0	34.4	32.6	29.0	19.5	12.0	37

