

騒音分析成績書

機種：MPC-RP40KA、MPC-RP45KA

グラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB [A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	29.1	30.8	34.5	32.5	28.6	25.7	15.5	11.3	34.0
●—●	中	27.9	29.2	33.1	30.5	26.4	23.5	12.8	9.8	32.0
□—□	弱	26.7	27.6	31.6	28.5	24.1	21.3	10.2	8.3	30.0
■—■	静粛	25.3	25.9	30.1	26.5	21.9	19.1	7.6	6.7	28.0

