

騒音分析成績書

機種：MPC-RP50KA3、MPC-RP56KA3

グラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB [A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	29.5	31.9	35.2	34.3	31.0	28.1	18.8	12.1	36
●—●	中	28.6	30.5	34.1	32.4	28.7	25.8	15.9	10.9	34
□—□	弱	27.4	29.0	32.7	30.5	26.5	23.6	13.3	9.5	32
■—■	静粛	25.5	26.5	30.5	27.5	23.2	20.3	9.3	7.2	29

