

騒音分析成績書

機種：MPC-RP71KA3、MPC-RP80KA3

| グラフ 記号 | 風量 | バンド Hz | | | | | | | | オーバーオール値 dB [A特性] |
|-----------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| ○—○ | 強 | 30.0 | 33.7 | 36.6 | 35.3 | 31.7 | 29.3 | 19.9 | 13.6 | 37 |
| ●—● | 中 | 28.3 | 32.3 | 35.1 | 33.2 | 29.7 | 27.1 | 17.3 | 11.5 | 35 |
| □—□ | 弱 | 26.6 | 31.0 | 33.5 | 31.1 | 27.7 | 25.0 | 14.7 | 9.4 | 33 |
| ■—■ | 静粛 | 24.8 | 29.5 | 31.9 | 29.1 | 25.7 | 22.8 | 12.1 | 7.3 | 31 |

