

# 騒音分析成績書

機種 MPKH-RP56~80KAL3

| グラフ<br>記号 | 設定 | バンド Hz |      |      |      |      |      |      |      | オーバーオール値 |
|-----------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
|           |    | 63     | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB[A特性]  |
| ○         | 強  | 39.0   | 38.0 | 40.5 | 42.0 | 45.5 | 38.0 | 29.0 | 17.0 | 48.0     |

