

# 騒音分析成績書

機種 MPL-RP140, 160PA(H)2

グラフ 記号	風量 設定	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○	強	56.0	50.0	49.0	48.0	43.5	39.0	32.0	25.0	49.0
●	弱	47.0	41.0	40.0	39.0	34.5	30.0	23.0	16.0	40.0

