

騒音分析成績書

機種：MPLZ-RP40AA2, MPL-RP40AA2, RP40AAH2, RP40SAAH2

ゲラ 記号		バンド Hz								オーバ-オール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○	強	40.9	34.8	33.3	28.7	26.1	18.5	8.6	2.6	31
●	中	39.9	33.2	31.4	26.9	23.7	16.0	7.5	2.2	29
△	弱	38.8	33.2	30.4	26.2	22.0	14.5	7.3	2.3	28
▲	静粛	38.7	32.6	29.5	25.5	20.4	13.4	7.3	3.3	27

