

# 騒音分析成績書

機種：MPL-RP45・50・56AA2, RP45・50・56(S)AAH2

ゲラ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	強	41.9	35.8	34.3	29.7	27.1	19.5	9.6	3.6	32
●	中	40.9	34.2	32.4	27.9	24.7	17.0	8.5	3.2	30
△	弱	38.8	33.2	30.4	26.2	22.0	14.5	7.3	2.3	28
▲	静粛	38.7	32.6	29.5	25.5	20.4	13.4	7.3	3.3	27

