

騒音分析成績書

機種：MPL-RP40BA, RP45BA, RP50BA

グラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	28.7	34.6	34.4	28.2	26.6	15.2	6.9	3.2	31
●—●	中	26.7	33.7	33.7	27.0	24.8	12.4	6.7	3.0	29
□—□	弱	26.4	33.2	32.8	25.7	22.4	10.3	6.4	2.9	28
■—■	静粛	26.1	31.3	32.0	24.4	20.5	9.7	6.1	2.6	27

