

# 騒音分析成績書

機種 MPL-RP40, 45, 50, 56(S)PA(H)2

グラフ 記号	風量 設定	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○	強	38.0	45.0	43.0	41.0	36.0	32.0	23.0	17.0	42.0
●	弱	29.0	36.0	34.0	32.0	27.0	23.0	14.0	8.0	33.0

