

騒音分析成績書

機種：MPL-RP160BA2

グラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	44.1	46.5	45.9	39.7	36.0	28.8	22.5	12.2	42
●—●	中	40.7	44.5	44.2	37.7	33.8	26.1	19.2	9.2	40
□—□	弱	37.8	42.4	41.5	34.7	30.2	22.1	14.1	7.0	37
■—■	静粛	36.0	41.7	39.6	32.5	28.1	19.1	11.9	6.5	35

