

騒音分析成績書

機種：MPL-RP40BA2, RP45BA2, RP50BA2

| グラフ 記号 | 風量 | バンド Hz | | | | | | | | オーバーオール値 dB[A特性] |
|-----------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| ○—○ | 強 | 28.7 | 34.6 | 34.4 | 28.2 | 26.6 | 15.2 | 6.9 | 3.2 | 31 |
| ●—● | 中 | 26.7 | 33.7 | 33.7 | 27.0 | 24.8 | 12.4 | 6.7 | 3.0 | 29 |
| □—□ | 弱 | 26.4 | 33.2 | 32.8 | 25.7 | 22.4 | 10.3 | 6.4 | 2.9 | 28 |
| ■—■ | 静粛 | 26.1 | 31.3 | 32.0 | 24.4 | 20.5 | 9.7 | 6.1 | 2.6 | 27 |

