

騒音分析成績書

機種：MPLZ-RP40BA, RP45BA, RP50BA

グラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	30.2	35.6	34.9	28.1	26.0	15.5	7.6	3.9	31
●—●	中	29.6	34.4	34.2	26.7	24.3	12.6	6.9	3.5	29
□—□	弱	27.1	33.2	33.0	25.6	22.1	10.7	6.3	3.1	28
■—■	静粛	26.3	32.4	32.0	24.5	19.9	10.7	5.8	2.7	27

