

# 騒音分析成績書

機種：MPLZ-RP56BA, RP63BA

| グラフ<br>記号 | 風量 | バンド Hz |      |      |      |      |      |      |      | オーバーオール値<br>dB[A特性] |
|-----------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|           |    | 63     | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |                     |
| ○—○       | 強  | 31.2   | 36.6 | 35.9 | 29.1 | 27.0 | 16.5 | 8.6  | 4.9  | 32                  |
| ●—●       | 中  | 30.6   | 35.4 | 35.2 | 27.7 | 25.3 | 13.6 | 7.9  | 4.4  | 31                  |
| □—□       | 弱  | 28.1   | 34.2 | 34.1 | 26.7 | 23.1 | 11.7 | 6.8  | 3.9  | 29                  |
| ■—■       | 静粛 | 27.3   | 33.5 | 33.0 | 25.5 | 21.0 | 10.3 | 5.8  | 3.4  | 28                  |

