

騒音分析成績書

機種：MPLZ-RP112BA3

| ゲラフ 記号 | 風量 | バンド Hz | | | | | | | | オーバーオール値 dB[A特性] |
|-----------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| ○—○ | 強 | 45.1 | 47.5 | 46.9 | 40.7 | 37.0 | 29.8 | 23.5 | 13.2 | 43 |
| ●—● | 中 | 40.7 | 44.5 | 44.2 | 37.7 | 33.8 | 26.1 | 19.2 | 9.2 | 40 |
| □—□ | 弱 | 36.8 | 41.4 | 40.5 | 33.7 | 29.2 | 21.1 | 13.1 | 6.0 | 36 |
| ■—■ | 静粛 | 33.0 | 38.7 | 36.6 | 29.5 | 25.1 | 16.1 | 8.9 | 4.5 | 32 |

