

騒音分析成績書

機種：MPLZ-RP140BA2

グラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	43.1	45.5	44.9	38.7	35.0	27.8	21.5	11.2	41
●—●	中	39.7	43.5	43.2	36.7	32.8	25.1	18.2	8.2	39
□—□	弱	36.8	41.4	40.5	33.7	29.2	21.1	13.1	6.0	36
■—■	静粛	35.0	40.7	38.6	31.5	27.1	18.1	10.9	5.5	34

