

# 騒音分析成績書

機種 MPS-RP140KA

グラフ 記号	風量 設定	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○	強	46.7	53.9	49.7	46.4	43.0	40.9	35.4	27.3	49.0
●	弱	41.5	50.0	45.3	41.1	38.2	35.4	28.9	21.4	44.0

