

騒音分析成績書

機種 MPS-RP50, 56KA

グラフ 記号	風量 設定	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○	強	38.1	44.0	41.3	38.6	34.1	29.5	23.8	16.0	40.0
●	弱	34.4	40.0	36.8	33.8	28.7	23.9	17.1	13.1	35.0

