

騒音分析成績書

機種 MPS-RP63・71・80KA

グラフ 記号	風量 設定	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○	強	39.6	47.9	44.4	40.0	37.7	34.1	27.4	19.3	43.0
●	弱	35.6	44.9	39.5	35.8	32.1	27.8	20.1	13.0	38.0

