

騒音分析成績書

機種：MPU-P112HA2

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号	バンド Hz									オーバーオール値
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]	
○	冷房	60.1	50.4	47.3	44.4	43.3	39.1	35.9	27.8	48

