

騒音分析成績書

機種：MPUZ-P112HA5、MPU-P112HA5

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	60.1	50.4	47.3	44.4	43.3	39.1	35.9	27.8	48
●	暖房	53.5	51.9	50.8	46.1	45.7	40.6	37.4	28.5	50

