

騒音分析成績書

機種：MPU-P140HA2、MPU-P160HA2

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	57.3	55.0	47.3	45.3	42.8	42.8	32.9	27.2	49

