

騒音分析成績書

機種：MPUZ-P160HA3、MPU-P160HA3

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	57.3	55.0	47.3	45.3	42.8	42.8	32.9	27.2	49
●	暖房	64.5	53.0	47.7	48.0	45.7	43.7	37.6	32.8	51

