

# 騒音分析成績書

機種：MPUZ-P160HA5、MPU-P160HA5

グラフ記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	57.3	54.8	52.9	48.8	47.1	42.1	40.4	33.2	52
●	暖房	59.1	61.9	54.7	50.8	48.2	43.4	41.2	33.0	54

