

騒音分析成績書

機種：MPUZ-P40(S)HA3、MPUZ-P45(S)HA3、MPUZ-P50(S)HA3、
MPU-P40(S)HA3、MPU-P45(S)HA3、MPU-P50(S)HA3

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○	冷房	47.5	50.2	42.9	44.4	37.9	35.1	30.5	29.7	45
●	暖房	50.3	48.9	45.0	40.7	43.4	34.4	31.3	31.0	46

