

騒音分析成績書

機種：MPUZ-P40(S)HA3、MPUZ-P45(S)HA3、MPUZ-P50(S)HA3、
MPU-P40(S)HA3、MPU-P45(S)HA3、MPU-P50(S)HA3

| グラフ 記号 | | バンド Hz | | | | | | | | オーバーオール値 |
|-----------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB[A特性] |
| ○ | 冷房 | 47.5 | 50.2 | 42.9 | 44.4 | 37.9 | 35.1 | 30.5 | 29.7 | 45 |
| ● | 暖房 | 50.3 | 48.9 | 45.0 | 40.7 | 43.4 | 34.4 | 31.3 | 31.0 | 46 |

