

# 騒音分析成績書

機種：MPUZ-P56(S)HA3、MPUZ-P63(S)HA3、MPU-P56(S)HA3、MPU-P63(S)HA3

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	48.5	51.2	43.9	45.4	38.9	36.1	31.5	30.7	46
●	暖房	51.2	49.8	45.9	41.6	44.3	35.9	32.2	31.9	47

