

# 騒音分析成績書

機種：MPU-P56(S)HA2、MPU-P63(S)HA2、

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

ゲラ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	48.5	51.2	43.9	45.4	38.9	36.1	31.5	30.7	46

