

# 騒音分析成績書

機種：MPU-P80(S)HA2

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号	バンド Hz								オーバーオール値	
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]	
○	冷房	47.2	50.0	46.2	43.6	40.6	37.0	32.7	24.6	46

