

騒音分析成績書

機種：MPUZ-P56(S)HA、MPUZ-P63(S)HA

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

| グラフ 記号 | | バンド Hz | | | | | | | | オーバーオール値 |
|-----------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB[A特性] |
| ○ | 冷房 | 48.5 | 51.2 | 43.9 | 45.4 | 38.9 | 36.1 | 31.5 | 30.7 | 46 |
| ● | 暖房 | 51.2 | 49.8 | 45.9 | 41.6 | 44.3 | 35.9 | 32.2 | 31.9 | 47 |

