

騒音分析成績書

機種：MPUZ-P80(S)HA

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	47.2	50.0	46.2	43.6	40.6	37.0	32.7	24.6	46
●	暖房	47.3	55.8	49.1	42.6	40.1	37.9	33.9	25.5	47

