

騒音分析成績書

機種：MPUZ-P80(S)HA

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

| グラフ 記号 | | バンド Hz | | | | | | | | オーバーオール値 |
|-----------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB[A特性] |
| ○ | 冷房 | 47.2 | 50.0 | 46.2 | 43.6 | 40.6 | 37.0 | 32.7 | 24.6 | 46 |
| ● | 暖房 | 47.3 | 55.8 | 49.1 | 42.6 | 40.1 | 37.9 | 33.9 | 25.5 | 47 |

