

# 騒音分析成績書

機種：MPUZ-WRP140HA5

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	37.3	38.5	40.2	44.4	44.1	41.5	34.8	25.8	48
●	暖房	38.5	39.1	43.1	46.1	46.7	42.5	37.9	28.1	50

