

騒音分析成績書

機種：MPUZ-WRP224HA3

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	64.6	53.6	53.6	52.7	48.3	44.2	39.2	38.6	54
●	暖房	64.4	56.8	54.8	54.4	50.4	46.5	42.6	42.4	56

